

**Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ
Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w
ramach Rządowego programu „Radosna
Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu**

***Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na
budowę placu zabaw w ramach Rządowego***

***programu „Radosna Szkoła” przy Szkole
Podstawowej w Chotumiu***

**Do zamawiającego wpłynęło pytanie
dotyczące treści SIWZ:**

Pytanie oferenta:

**Czy dopuszcza się jako równoważne
zastosowanie konstrukcji elementów**

wyposażenie placu z drewna EN-350-2 pochodzącego z robinii /łac. Robinia pseudoacacia/?

Drewno to wedle Instytutu Technologii Drewna z Poznania jest najbardziej nadającym się dla tak zwanej małej architektury i zastosowania w warunkach zewnętrznych. Wytrzymałość głównych elementów jest określona na 15-20 lat bezpośrednio w ziemi. Drewno to jest przyjazne w dotyku niezależnie od warunków atmosferycznych i jest odporne na rozkład biologiczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie konstrukcji elementów wyposażenia placu zabaw z drewna EN-350-2. Zamawiający wymaga, aby główna konstrukcja urządzeń zabawowych wykonana była ze stali zgodnie z dokumentacją projektową.
