

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na
Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
światlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm.
Ciechanów.**

Ciechanów, dnia 23.01.2018 r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na
Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
światlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm.
Ciechanów.**

Znak postępowania: RG 271.1.2018.WG

**Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie
dotyczące w/w przetargu:**

- 1. Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.
Ponadto dokumentacja zakłada stolarkę
okienną drewnianą, natomiast przedmiar
stolarkę z PCV. Jaka ma być?**

- 2. Dokumentacja elektryczna nie określa typu oświetlenia. Czy wykonawca ma zakładać wg własnego uznania?**
- 3. Dokumentacja nie zaleca wymiany istniejącej instalacji elektrycznej. Czy spełniać będzie ona wymogi w systemie różnicowo-prądowym?**
- 4. Brak jest instalacji odgromowej.**
- 5. Nie ma żadnej wzmianki odnośnie ogrzewania budynku.**
- 6. W dokumentacji jest wspomniane ,iż jest projektowane szambo. Natomiast dokumentacja nie określa typu, wielkości, odległości od budynku, brak w przedmiarach.**
- 7. Brak jest informacji w sprawie przyłącz wodnego.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Ad. 1. Stolarka okienna jest w przedmiarze

**robót .Wycenić i montować stolarkę PCV
Ad. 2. Lampy wg uznania wykonawcy (jednak
po akceptacji Zamawiającego
Ad. 4. Wycenić i wykonać instalację
odgromową.**

**Odnosnie pytań 3, 5, 6 , 7 do wyceny nie
przyjmować wykonania prac wskazanych w
tych zapytaniach. Jeśli zajdzie konieczność ich
zaprojektowania i wykonania inwestor (Gmina
Ciechanów) zleci te prace wykonawcy
dodatkową umową.**

**Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit**
