


HKN.9024.3.4.2025



Ciechanów, 2025.09.03

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

DECYZJA Nr HK- 203/2025

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Chotum zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.08.2025 r. i 25.08.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań HKL.9051-2-10/1038z,1039z,1040z/2025 z dnia 21.08.2025 r., HKL.9051-2-10/1091z,1092z,1093z,1094z/2025 z dnia 28.08.2025 r. oraz nr 16/W/2025 z dnia 26.08.2025 r., 21/W/2025 z dnia 27.08.2025 r. i Ł/08/2025/2271/F/1 26.08.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza

przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Chotum

Uzasadnienie

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 18.08.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody 1038z, 1039z, 1040z (58, 59, 60) z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i na sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Chotum (Hydrofornia Chotum i u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej). Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-2-10/1038z,1039z,1040z/2025 z dnia 21.08.2025 r. PPIS w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną ogólną liczbę kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22°C – powyżej 300 jtk/1 ml w 1 punkcie zgodności - SIEĆ Modelka 7 – mieszkanie prywatne – kran kuchni.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.3.4.2025 z dnia 21.08.2025 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. pismem znak: DP/13/4030/2025 z dnia 29.08.2025 r. poinformował o podjętych działaniach naprawczych zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości oraz o poborze próbek wody w dniu 25.08.2025 r. ze wszystkich 4 punktów monitoringowych/zgodności.

W dniu 01.09.2025 r. strona zobowiązana przedłożyła wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 25.08.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, potwierdzające wyeliminowanie ponadnormatywnej obecności ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22°C we wszystkich punktach zgodności/monitoringowych wodociągu publicznego Chotum (sprawozdanie z badań HKL.9051-2-10/1091z,1092z,1093z,1094z/2025 z dnia 28.08.2025 r.)

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody na urządzeniach i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Chotum zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części B, części C oraz części D załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Chotum - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chotum, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ciechanów
3. aa