


HKN.9024.5.1.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ciechanowie
ul. Gostkowska 81



DECYZJA Nr HK-4/2021

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 9-10 pobranych 11.01.2021 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół HK-08/2/21 z 11.01.2021 r.) z urządzeń/installacji wodociągu Sokołówek według sprawozdania Nr: HKL.9051-1-3/9,10/2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Sokołówek.**

Uzasadnienie:

W dniu 11.01.2021 r. w ramach kontroli sanitarnej (według protokołu HK-08/02/21) pobrano próbki wody Nr: 9-10 z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach/installacjach wodociągu Sokołówek (u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej – Nużewko 18a-sklep, Mieszki Wielkie 29.)

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Sokołówek zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A i C tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Sokołówek - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.9051-1-3/9,10/2021 z 14.01.2020 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Sokołówek zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust.

4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ciechanów
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
3. a/a

Ciechanów, 2021.01.15

HKN.9024.2.1.2021

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ciechanowie
ul. Gostkowska 81**

DECYZJA Nr HK-5/2021

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 11-12 pobranych 11.01.2021 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół HK-08/3/21 z 11.01.2021 r.) z urządzeń/instalacji wodociągu Ciechanów uj. Tysiąclecia według sprawozdania Nr: HKL.9051-1-4/11,12/2021.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Ciechanów ujęcie Tysiąclecia.**


Uzasadnienie:

W dniu 11.01.2021 r. w ramach kontroli sanitarnej (według protokołu HK-08/3/21) pobrano próbki wody Nr: 11,12 z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach/instalacjach wodociągu Ciechanów uj. Tysiąclecia (u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej – Ciechanów ul. Płocka 32, Pęczcin ul. Przemysłowa 15).

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Ciechanów uj. 1000Lecia zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A i C tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów uj. Tysiąclecia - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.9051-1-4/11,12/2021 z 14.01.2021 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów uj. Tysiąclecia zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22



ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów
2. Wójt Gminy Ciechanów
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
4. a/a