



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Znak sprawy: HKN.9024.4.8.2025

Ciechanów dn.: 2 grudnia 2025 r.

Wójt Gminy Ciechanów

Dotyczy: wodociągu publicznego Gumowo

Szanowny Panie,

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, że badania próbek wody pobranych w dniu 28.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej (podczas prowadzonego postępowania administracyjnego) z urządzeń i sieci wodociągu publicznego Gumowo, wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, według sprawozdania HKL.9051-2-10/1522z,1523z,1524z,1525z/2025 z dnia 01.12.2025 r. brak obecności bakterii grupy col, E. coli i enterokoków kałowych we wszystkich punktach zgodności.

W załączeniu przekazuję komunikat o poprawie jakości wody z wodociągu publicznego Gumowo, gdyż zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumentów należy na bieżąco informować o jakości wody poprzez komunikaty (opracowane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego), rozpowszechniane przez właściwego Prezydenta, Burmistrza, Wójta.

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
ul. Henryka Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów
+48 23 6723313
adres e-mail: sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-24732-41235-AVRRJ-31