


Ciechanów, 2021.03.01

HKN.9024.1.4.2021



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Ciechanowie  
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

### DECYZJA Nr HK-29/21

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 14-18 (155z – 159z) pobranych 23.02.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń/instalacji wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska według sprawozdań z badań Nr: HKL.9051-2-9/155z,156z,157z,158z,159z/2021 z dnia 26.02.2021 r. i 4/W/2021 z dnia 01.03.2021 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi w objętych kontrolą odcinkach sieci  
dystrybucyjnej  
z wodociągu zbiorowego Ciechanów uj. Gostkowska.**

#### Uzasadnienie:

W dniu 23.02.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody Nr: 14-18 i (155z – 159z) z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach/instalacjach wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska (SUW Gostkowska i u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej). Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A i C tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr: HKL.9051-2-9/155z,156z,157z,158z,159z/2021 z dnia 26.02.2021 r. i 4/W/2021 z dnia 01.03.2021 r.**

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust.*