

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 13 kwietnia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

w instalacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Chotumiu, Chotum 25, 06-400 Ciechanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje o WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W BUDYNKU SZKOŁY.


Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w instalacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Chotumiu. Wyniki badań wykazały podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, ale mogą świadczyć o niekorzystnych zjawiskach zachodzących w sieci dystrybucji oraz problemach na etapie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w instalacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Chotumiu NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Dariusz Drzewiecki