KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 30 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sokołówek zaopatrującego w wodę ok. 563 mieszkańców miejscowości (4) gm. Ciechanów: Baby, Mieszki Wielkie, Nużewko, Sokołówek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
informuje o

NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ DLA PARAMETRU WSKAŹNIKOWEGO: ogólna liczba kolonii w 22 □.

Podstawą uznania niezgodności są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Sokołówek.
Niezgodność w zakresie parametru wskaźnikowego: ponadnormatywna ogólna liczba kolonii w 22□ w 3 punktach zgodności – powyżej 300 jtk/1 ml (przy wymaganym poziomie do 100 jtk/1ml i 200 jtk/1 ml).

WODA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO SOKOŁÓWEK NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Sokołówek nie należy spożywać wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

dr. n. farm. Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/