


Ciechanów, 2021.07.30.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Gostkowska 81

06-400 Ciechanów



Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 105 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Sokołówek zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 12.07.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051-1-207/527,528,529/2021 z dnia 14.07.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

umarza postępowanie

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowych zmian w zakresie obecności bakterii gr.coli i podwyższonego poziomu mętności w punktach zgodności/monitoringowych w wodociągu Sokołówek

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Sokołówek na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 12.07.2021 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej (protokół nr HK-08/37/21 z dnia 12.07.2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.9051-1-207/527,528,529/2021 z dnia 14.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził **nieprawidłowości dot. obecności bakterii gr.coli (2/100ml) i podwyższonego poziomu mętności w punkcie zgodności /monitoringowym w SUW miejscowości Sokołówek.**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 15.07.2021 r. znak: HKN.9024.5.4.2021 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ciechanowie, w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody pod względem jej jakości mikrobiologicznej w punktach zgodności/monitoringowych wodociągu Sokołówek i przekazał wyniki potwierdzające wyeliminowanie obecności bakterii gr.coli i podwyższonej mętności punktach zgodności /monitoringowych zgodnie ze sprawozdaniem HKL.9051-2-9/799z,800z,801z/2021 z dnia 26.07.2021 r.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Sokołówek , na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Ciechanowie
Miroslaw Korzeń

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 4.) aa