


HKN.9024.3.6.2021



Ciechanów, 2021.12.01

DECYZJA Nr HKN- 230/2021

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Chotum, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 16.11.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-390/1072,1073/2021 z dnia 19.11.2021 r., oraz pobranych 19.11.2021 r w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniem z badań: HKL.9051-2-9/1386z,1387z/2021 z dnia 26.11.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego
Chotum.

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Chotum na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 16.11.2021 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej (protokół kontroli HK-08/70/21 z dnia 16.11.2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-390/1072,1073/2021 z dnia 19.11.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dot. przekroczenia ogólnej liczby kolonii na agarze w 1 ml wody po 72h w 22°C w punkcie zgodności w miejscowości Gorysze 21.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o w Ciechanowie w trakcie postępowania administracyjnego, w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody w zakresie poziomu ogólnej liczby kolonii na agarze w 1 ml wody po 72h w 22°C w 2 punktach

zgodności/monitoringowych wodociągu Chotum i przekazał wyniki badań potwierdzające zredukowanie ogólnej liczby kolonii na agarze w 1 ml wody po 72 h w 22° C w punktach zgodności/monitoringowych zgodnie ze sprawozdaniem HKL.9051-2-9/1386z,1387z/2021 z dnia 26.11.2021 r.

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody na Hydrofornii i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Chotum zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 załącznika nr 1 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Chotum - jak w sentencji decyzji.

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Chotum zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa