


563/2023

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie



HKN.9024.5.1.2023

Ciechanów, 2023.02.....08

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie Sp. z o. o.**

**ul. Gostkowska 81
06-400 Ciechanów**

DECYZJA Nr HK-14/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Sokołówek zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody: pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 21.01.2023 r. (protokół kontroli nr HK-84/1/2023) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-19/47,48/2023 z dnia 27.01.2023 r. oraz próbek od nr 7 do nr 9 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2023 r. z urządzeń/installacji wodociągu Sokołówek, według sprawozdania z badań Nr 2/W/2023 z dnia 02.02.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Sokołówek.**

Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Sokołówek na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 24.01.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.9051-1-19/47,48/2023 z dnia 27.01.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dotyczące przekroczenia poziomu mętności w 1 punkcie zgodności/monitoringowym: Mieszki Wielkie 29 – mieszkanie prywatne (2,0±0,4 NTU).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 27.01.2023 r. znak: HKN.9024.5.1.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. poinformował pismem znak DP/4030/11/2023/AR z dnia 06.02.2023 r. o przeprowadzeniu

działań naprawczych (wyplukano końcowy odcinek sieci wodociągowej, do którego podłączona jest posesja położona w Mieszkach Wielkich 29, tj. punkt pobrania, gdzie został przekroczony parametr mętności) i wykonaniu badań jakości wody pod względem jej jakości fizykochemicznej we wszystkich punktach zgodności/monitoringowych wodociągu Sokołówek w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2023 r. i przekazał wyniki potwierdzające wyeliminowanie przekroczonego poziomu mętności we wszystkich punktach zgodności /monitoringowych na urządzeniach i w sieci wodociągu Sokołówek (SUW Sokołówek – przewód tłoczny wody uzdatnionej do sieci i u 2 odbiorców na sieci wodociągowej: Mieszki Wielkie 29, mieszkanie prywatne –kran w kuchni i Nużewko 18A, usługi transportowe, sklep – kran w hali sprzedaży) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 2/W/2023 z dnia 06.02.2023 r.

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody podawanej do sieci i w sieci wodociągu Sokołówek zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 załącznika nr 1 w/w rozporządzenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Sokołówek - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Sokołówek zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa