


3092/2023



Ciechanów, 2023.06.....¹²

HKN.9024.4.3.2023

**Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Ciechanowie,
Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81
06-400 Ciechanów**

DECYZJA Nr HK- 123/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Gumowo zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 30.05.2023 r. (protokół kontroli nr HK-07/30/23) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-272/667,668/2023 z dnia 02.06.2023 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.06.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-55/497z,498z,499z,500z/2023 z dnia 07.06.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego Gumowo**

Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Gumowo na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 30.05.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej (wg protokołu kontroli HK-07/30/23 z dnia 30.05.2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-272/667,668/2023 z dnia 02.06.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dot. obecności bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml) w 1 punkcie zgodności/monitoringowym - sieć Rykaczewo 34 – kran w kuchni.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 02.06.2023 r. znak: HKN.9024.4.3.2023 r. zawiadomił

o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie) pismem nr DP/570/10/2023 z dnia 09.06.2023 r. poinformowała o prowadzonych działaniach naprawczych oraz przekazała wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 05.06.2023 r. we wszystkich punktach zgodności/monitoringowych w/w wodociągu, potwierdzające wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych (sprawozdanie z badań nr HKL.9051-2-55/497z,498z,499z,500z/2023 z dnia 07.06.2023 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gumowo - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gumowo zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa