



Ciechanów, 2023.07.26.

HKN.9024.5.4.2023

Wójt Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 3 ust.1 i 3, § 4 ust 2, § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w dniach 19 i 24.07.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej z urządzeń/instalacji wodociągu Sokołówek informuje, że nastąpiła poprawa jakości wody dostarczanej przez wodociąg Sokołówek (wykluczono obecność enterokoków kałowych, jednak nadal utrzymują się w sieci dystrybucyjnej pojedyncze bakterie grupy coli), co pozwala na **stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokołówek.**

Jednocześnie przypominam, że obowiązkiem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta jest informowanie wszystkich konsumentów o jakości wody do spożycia przez ludzi poprzez komunikaty opracowane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz z art.12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

W załączeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przekazuje komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokołówek.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:
1.) Adresat
2.) aa