

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927
KONTO
BS CIECHANÓW
60 8213 0008 2001 8108
0911 0001

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61
TP-4/4030/G/2014

Urząd Gminy Ciechanów
Wpłynęło dnia 2014.-10.-27.
Nr 2253...zał.....
Referent.....

Ciechanów dnia 2 10 2014 r.

URZĄD GMINY W CIECHANOWIE
06-400 Ciechanów
ul. Fabryczna 8

Dotyczy: Wodociągu Gumowo.

W związku z wystąpieniem awarii sterownika na SUW Gumowo w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych do czasu jego wymiany woda odbiorcom dostarczana będzie z niestabilnym ciśnieniem, ponieważ stacja pracuje w systemie ręcznym.

Prawdopodobnie 50% płytek zamontowanych w sterowniku oraz wszystkie zasilacze i gniazda wejściowe wraz z obudową zostały spalone. W związku z trudnością w zdobyciu części do naprawy obecnego sterownika zachodzi pilna potrzeba wykonania nowego i napisania do niego programu, co potrwa ok. jednego tygodnia.

Ze wstępnych oględzin wynika, że przyczyną uszkodzeń układów elektronicznych mogła być awaria zasilacza pracującego w tym systemie.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1.G.M. COMPEX
50-505 WROCLAW
ul. Nyska 59-61 (Oficyna)

PREZES ZARZADU

mgr inż. Andrzej Bola