

HKN.6030.1.8.2014

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
- § 2 i § 3 oraz § 16 ust. 1, 2, 3 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 21.07.2014 r. z urządzeń wodociągu zbiorowego Ciechanów ujęcie Gostkowska **informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody podawanej ze Stacji Uzdatniania Wody Gostkowska do sieci dystrybucyjnej wodociągu Ciechanów.**

Uwzględniając powyższe ustalenia PPIS w Ciechanowie niezwłocznie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody podawanej z SUW Gostkowska do sieci dystrybucyjnej z wodociągu Ciechanów, nakazując (z rygorem natychmiastowej wykonalności) wyeliminowanie z dostarczanej wody obecności bakterii grupy coli, doprowadzając jej jakość do obowiązujących wymagań.

Zgodnie z poleceniami PPIS w Ciechanowie oraz obowiązkami ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu uzyskania poprawy jakości powinny być podjęte niezbędne działania naprawcze polegające na prowadzeniu dezynfekcji wody i płukaniu urządzeń wodociągowych. Ich skuteczność ma obowiązek przedsięwzięcia wodociągowe potwierdzać wynikami badań wody, uzyskiwanymi w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej.

Prowadzona dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody Gostkowska wodociągu Ciechanów może skutkować pogorszeniem jej właściwości organoleptycznych (w szczególności zapachu i smaku). Będzie to stanowił uciążliwość dla konsumentów tj. ok. 44626 mieszkańców: Ciechanowa i zaopatrywanych 11 miejscowości Gminy Ciechanów: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żądowe, Niechodzin, Niestum, Prążewo, Ropele, Rutki Marszewice, Rzeczeki oraz 6 miejscowości Gminy Opinogóra Górna, i 1 miejscowości Gminy Regimin – Kalisz Kolonia .

Do czasu zapewnienia wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z SUW Gostkowska wodociągu Ciechanów wskazane jest jej przygotowywanie przed spożyciem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Wójt Gminy Ciechanów.
3. Wójt Gminy Opinogóra Górna.
4. Wójt Regimin.
5. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów