

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81  
06-400 Ciechanów

## Ocena jakości wody

### Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4 § 17 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu sprawozdań z badań Nr: HKL.6001-20/1687z,1688z,1689z/2015 z 04.12.2015, 100/W/2015 z 07.12.2015, HKL.9051.1.10882.2015 z 10.12.2015 i HKL.501.2252S.2015 z 21.12.2015 oraz po dokonanej analizie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 30.11.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej, z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach **wodociągu Chotum**:

Nr 1687z – ujęcie Chotum – przewód tłoczny do sieci – (MP)

Nr 1688z – sieć – Chotum – Szkoła Podstawowa – kran w łazience - parter (MK),

Nr 1689z – sieć – Gorysze 27 – Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji i Handlu TIZ Sp. z o.o. – kran w biurze (MK)

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody  
z wodociągu Chotum***

### Uzasadnienie:

Jakość wody ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych 30.11.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągu Chotum (kran w 3 punktach kontrolnych – ujęcie i odbiorcy na sieci), w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, spełnia w myśl § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obowiązujące wymagania określone w załącznikach Nr 1A oraz Nr 3A,3B i Nr 4.

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ciechanów
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk