

2016 -03- 21

E Rybicki

Ciechanów, 2016.03. *At.*

Wójt Gminy Ciechanów

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Chotum gm. Ciechanów informuje, że wodociąg ten w 2015 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o wymaganej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania. Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r

Wodociąg Chotum produkujący wodę w ilości 165 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej 26,97 km, **zaopatruje ok. 1030 mieszkańców 8 miejscowości gm. Ciechanów: Baraki Chotumskie, Chotum, Gorysze, Modelka, Modla, Rydzewo, Wola Pawłowska, Wólka Rydzewska.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesław Kruczyk

Otrzymują:

1. Adresat. _____
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów.