

Ciechanów, 2016.08. 08

HKN.6030.4.4.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81  
06-400 Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów  
Wpłynęło dnia 2016-08-10  
Nr.....Zak.....  
Referent...H. Krawczyk

### Ocena jakości wody

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4, § 16, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z kontroli sanitarnej wodociągu Gumowo Nr: HK.25/90/16 z 01.08.2016 r. z poborem próbek wody Nr 589-590 z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach **wodociągu Gumowo** i uwzględniając kontrolę wewnętrzną przeprowadzoną 03.08.2016 r. z poborem próbek Nr 1013z-1016z:

Nr 1014 z – SUW Gumowo – przewód tłoczny do sieci

Nr 589,1013z – sieć – Ujazdówek 12 – mieszkanie prywatne – kran w kuchni,

Nr 590 – sieć – Rykaczewo 34 – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – kran w kuchni,

Nr 1015z – sieć – Ujazdówek 15 – mieszkanie prywatne - kran w łazience,

Nr 1016z – sieć Ujazdówek 10 – mieszkanie prywatne – kran w piwnicy

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody, według sprawozdań Nr: HKL.6000-2-197/589,590/2016 z 03.08.2016 r. Nr HKL.6001-3/1013z/2016 z 08.08.2016 oraz HKL.6001-3/1014z,1015z,1016z/16 z 08.08.2016 z wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza, że jakość wody w sieci dystrybucyjnej  
wodociągu Gumowo spełnia wymagania  
jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.***

#### Uzasadnienie:

Jakość wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych 01.08.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i 03.08.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągu Gumowo (krany w punktach kontrolnych – SUW i odbiory na sieci), w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu, spełnia w myśl § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. obowiązujące wymagania określone w załącznikach nr: 1A, 3A i B.

Wykazano niekwestionowaną jakość mikrobiologiczną wody uzdatnionej podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Gumowo, jednocześnie potwierdzając wyeliminowanie z wody pojedynczych bakterii grupy coli, których obecność należało uznać jako sporadyczną i dopuszczalną.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ciechanów
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk