

„WILECH” s.c.
L. Klicki, W. Ruszczyński
ul. Akacjowa 5
06-400 Ciechanów

Urząd Gminy w Ciechanowie określa następujące warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn:

1. Projektowana sieć w ul. Tarasowej włączyć do projektowanego kolektora deszczowego w ul. Wierzbowej.
2. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur żelbetowych WIPRO lub PVC-U.
3. Projekt budowlano-wykonawczy opracować na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej w skali 1:500.
4. Projekt budowlano-wykonawczy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
5. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania.

WÓJTA GMINY

Marek Kwiit