

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SP. Z O.O.

Ciechanów, dnia 14.04.2016r.



TW/4063/85/2016

ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

☎ (0-23) 672 29 60
☎ fax (0-23) 672 29 61

URZĄD GMINY CIECHANÓW
UL. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.03.2016r. podajemy warunki techniczne w celu przebudowy sieci wodociągowej w Kargoszynie ul. Wiejska:

1. Istniejącą sieć wodociągową $d=100\text{mm}$, która przy projektowaniu drogi znalazła się pod krawężnikiem – należy przebudować na sieć wodociągową z rur PE $d=110\text{mm}$.
2. W miejscu włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwy $d=100\text{mm}$ na projektowany odcinek sieci do wyłączenia i zasuwę $d=100\text{mm}$ na nową sieć wodociągową. Dalej należy zaprojektować hydranty z zasuwami.
3. Na przebudowywanym odcinku sieci wodociągowej istniejące przyłącze wodociągowe dla działki nr 106 należy przełączyć do nowo-wybudowanej sieci wodociągowej. Przełączenie przyłącza należy do Inwestora.
4. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczą z wtopioną metalową wkładką.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 81.
6. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych.
7. **Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.**

Opracowanie: E. Szewczak

Prezes Zarządu

Zbigniew Kędziński