

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927
KONTO
BS CIECHANÓW
60 8213 0008 2001 8108
0911 00 01

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

Znak
L.dz.TW/4063/69/2015

Ciechanów, dnia 08.04.2015r.

Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na Państwa wniosek podajemy warunki techniczne na odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych w ilości 80 m³/d z budynków położonych w miejscowości Chruszczewo gm. Ciechanów:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych z istniejących i planowanych budynków należy przewidzieć do projektowanego kolektora sanitarnego ϕ 200mm w ul. Mławskiej.
2. Na kolektorze sanitarnym w miejscach włączeń przykanalików winny być zamontowane studnie rewizyjne o średnicy nie mniejszej niż ϕ 600 mm.
3. Wszystkie projektowane do działek przykanaliki sanitarne winne być zakończone studzienką rewizyjną PVC o średnicy ϕ 425 mm.
4. Należy zaprojektować wizualizację i sterowanie przepompowni.
Transmisja danych ze stacji pomiarowych do Serwera odbywać się powinna w oparciu o GSM w technologii GPRSTJ/General Packet Radio Services/ tj. przesyłanie danych w trybie adresowanych pakietów cyfrowych do bazy ZWiK w Ciechanowie.
Sterowanie pompą w oparciu o sondę hydrostatyczną.
Moduł telemetryczny winien być kompatybilny z używanymi w ZWiK Ciechanów.
5. Należy określić dokładnie materiał z jakiego będą wykonywane przepompownie, sposób ich posadowienia w gruncie, warunki elektryczne, warunki wodno-gruntowe, jak również należy załączyć szczegółowe rysunki każdej z przepompowni z podaniem niezbędnych rzędnych i danych.
6. **Zabrania się wprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.**
7. Projekt budowlany należy przedłożyć do zaopiniowania w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a, oraz uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81.
8. **Koncepcję rozwiązań technicznych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do ZWiK w Ciechanowie w celu zaopiniowania.**
9. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych.
10. Projekt opracować na aktualnych mapach geodezyjnych w skali 1: 500.
11. **Niniejsze warunki techniczne są ważne dwa lata od daty wydania.**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Jelonekiewicz