

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów Zadanie nr 1**

Znak postępowania: ZP.272.1.2019

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w przetargu:

1. Umowa wskazuje, iż termin wykonania zamówienia będzie określony każdorazowo w zamówieniu. Prosimy o wskazania czasu mobilizacji wykonawcy.
2. Prosimy o załączenie lokalizacji wykonania robót. Przedstawiony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje, iż sieć dróg gminnych obejmuje ok 190 km. Prosimy o przedstawienie sieci dróg, oraz wskazanie zamierzeń budowlanych (dla powyższego postępowania) z wyszczególnieniem zakresu i rodzaju prac dla danej drogi wraz ze wskazaniem kategorii drogi.
3. Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych.
4. Prosimy o przedstawienie zakresu robót (ilość metrów kwadratowych, bądź) dla jednej mobilizacji wykonania:
 - remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych z wycinką masą mineralno- bitumiczną
 - warstwy wyrównawczej masą bitumiczną
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumiczną emulsją i grysami wbudowanymi ciśnieniowo
 - powierzchniowego utrwalenia.Określenie tych wartości jest niezbędne dla Wykonawcy, aby realnie oszacować wartość robót.
5. Prosimy o wskazanie rodzaju mieszank mineralno-bitumicznych dla wykonania remontów, cząstkowych przy użyciu mieszank mineralno- bitumicznych, warstwy wyrównawczej oraz nakładek bitumicznych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

AD.1. Czas mobilizacji 48 godzin od zlecenia.

AD.2. Roboty będą wykonywane na terenie całej Gminy, w lokalizacji w zależności od stanu danej drogi. Zamierzenia budowlane nie są przedmiotem tego postępowania. Remonty będą prowadzone na drogach kategorii KR-1 i KR-2.

AD.3. SST zamieszczone zostaną na stronie Zamawiającego najpóźniej do dnia 1 marca 2019r.

AD.4. Zakres robót (ilość) potrzebny do oszacowania wartości zamówienia wskazany jest w załączniku nr 2 do SIWZ Jednorazowa mobilizacja przewidywana jest na cały dzień pracy. Roboty interwencyjne, będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą.

AD.5. Warstwa ściernalna AC11S50/70 dla KR 1-2

Warstwa wiążąca AC16W50/70 dla KR 1-2

W okresie zimowym mieszanka na zimno. Na powierzchniowych utrwaleniach remont emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym

Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit