

Ciechanów, 2017.07. .... 15

HKN.6030.1.8.2017

2017 -07- 27

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Ciechanowie

ul. Gostkowska 81

Nr. .... 2074

Referent. D. Filipowicz

## DECYZJA Nr HK- 109/17

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 3, § 4, § 16 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.),

po analizie uzyskanych wyników badań według sprawozdania HKL.6000-2-177/475,476,477,478,479/2017 z 07.07.2017 r., HKL.9051.1.04543.2017, HKL.9051.1.04545.2017, HKL.9051.1.04546.2017 z 19.07.2017 r., oraz Nr PBP/4543/P/2017, Nr PBP/4545/P/2017, Nr PBP/4546/P/2017 z 11.07.2017 r. próbek wody pobranych 03.07.2017 r. z urządzeń wodociągu Ciechanów ujęcie Gostkowska, w ramach kontroli sanitarnej zgodnie z protokołem Nr HK-25/65/17 z 03.07.2017 r., sprawozdania z badań HKL.6000-2-189/503,504,505,506,507,508/2017, HKL.6000-2-189/509,510,511,512,513/2017 z 14.07.2017 r. próbek wody pobranych 12.07.2017 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej zgodnie z protokołem Nr HK.08/55/17 z 12.07.2017 r., a także uwzględniając wyniki badań próbek wody pobranych 10 i 11.07.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdań z badań HKL.6001-18/997z,998z,999z/2017 z 13.07.2017 r. i HKL.6001-18/1031z,1032z,1033z,1034z,1035z,1036z/2017 z 14.07.2017 r.,

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Gostkowska

#### Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zgodnie z § 3 w związku z § 4 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń wodociągowych jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna m.in. od wszelkich substancjach

stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne określone w załączniku nr 3 i dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda określonych w załączniku nr 4.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 03.07.2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 5 próbek wody z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska (u odbiorców na sieci dystrybucyjnej: Ciechanów, ul. Rycerska 64 - piekarnia, Chruszczewo, ul. Chruszczewska 2 – sklep spożywczy, Kownaty Żędowe, ul. Ciechanowska 44 sklep spożywczo-przemysłowy, Kargoszyn, ul. Wiejska 4 – PPHU „EURICO” i Władysławowo, ul. Krasińskiego 37 – sklep spożywczy). Badania wykonało uprawnione laboratorium.

Dokonując oceny jakości wody na podstawie sprawozdania z badań HKL.6000-2-177/475,476,477,478,479/2017 z 05.07.2017 r. PPIS w Ciechanowie stwierdził *obecność Enterokoków – 1jtk/100ml w 1 pkt kontrolnym (Władysławowo, ul. Krasińskiego 37 – sklep spożywczy – kran w hali sprzedaży)*.

Sytuacja ta wymagała wykazania kolejnymi badaniami mikrobiologicznymi brak naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 1 i 2 oraz załącznika nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) tj. wykazania braku skażenia wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska.

Opisana niepewna jakość mikrobiologiczna wody było podstawą wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego według pisma HKN.6030.1.8.2017 z dnia 05.07.2017 r.

Pismem DP/41/4030/2017 z 10 lipca 2017 r. strona zobowiązana poinformowała o harmonogramie przeprowadzonych i planowanych działań naprawczych i o dodatkowej kontroli jakości mikrobiologicznej wody z urzędów wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 26 i 28 czerwca oraz 5, 10, 11 lipca 2017 r. przez stronę zobowiązaną z urzędów wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska wykazały wymaganą jakość mikrobiologiczną wody – brak obecności Enterokoków i bakterii Escherichia coli oraz dopuszczalne pojedyncze bakterie grupy coli wykrywane sporadycznie.

Utrzymywanie obowiązującej jakości mikrobiologicznej wody potwierdziły badania próbek wody pobranych 12.07.2017 r. z urzędów wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska w ramach sprawdzającej kontroli sanitarnej (według protokołu kontroli HK-08/55/17 z 12.07.2017 r.) zgodnie ze sprawozdaniami Nr HKL.6000-2-189/503,504,505,506,507,508/2017 oraz HKL.6000-2-189/509,510,511,512,513/2017 z dnia 14.07.2017 r.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą poprawę jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej przez wodociąg Ciechanów SUW Gostkowska, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe, zgodnie z decyzją Nr HKN-104/17 z 18.07.2017 r..

Jednocześnie oceniając jakość wody, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych w ramach prowadzonego monitoringu, wykazano spełnienie w myśl § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. obowiązujących wymagań określonych w załącznikach Nr: 2, 3B i 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. orzekł jak w sentencji decyzji.

*Okresową ocenę jakości wody w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska wydano uwzględniając obowiązek poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) i w związku z § 16 ust. 1 pkt 6 oraz § 19 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie

*Dariusz Drzewiecki*

#### Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Wójt Gminy Ciechanów.
3. Wójt Gminy Opinogóra Górna.
4. aa

2000  
10/10/00  
10/10/00

10/10/00