

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

HKN.6030.1.8.2019

W P Ł Y N Ę Ł O  
S E K R E T A R I A T  
Urząd Gminy Ciechanów

2019 -07- 1 8

Nr.....  
Referent: *J. Szlachetka*

Ciechanów, 2019.07. *17*

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów**

## DECYZJA Nr HK- 83/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

**po analizie uzyskanych wyników kontroli jakości wody według sprawozdań z badań:**

HKL.6000-2-174/598,599/2019 z 05.07.2019r., HKL.6000-2-174/592,593,594/2019 z 05.07.2019r., HKL.6001-26/885z,886z,887z/2019r. z 11.07.2019r., HKL.6000-2-184/632,633, 634,635,636,637/2019 z dnia 17.07.2019r, HKL.6000-2-184/ 638,639,640,641,642/2019 z 17.07.2019r. pobranych z urządzeń/instalacji wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska w ramach kontroli sanitarnej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność do spożycia przez ludzi wody  
w sieci dystrybucyjnej  
wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Gostkowska**

### Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń i instalacji wodociągowych jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna

od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A i B załącznika nr 1.

Podmioty eksploatujące wodociągi są również zobowiązane do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia wody spełniającej wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1, dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 oraz substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 1.07.2019r., 08.07.2019r. i 15.07.2019 r. w ramach kontroli sanitarnej i kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Ciechanów (SUW Gostkowska krany na 3 przewodach tłocznym wody uzdatnionej oraz krany u 8 odbiorców na sieci dystrybucyjnej: Kargoszyn, ul. Wiejska 4 – PPUH EURICO – pomieszczenie higieniczno-sanit.; Władysławowo ul. Krasieńskiego 37 – sklep – kran w hali; Ciechanów, ul. Dobra 14 – Sklep U Łukasza – kran na zapleczu, Przedwojowo sklep spożywczo-przemysłowy kran na zapleczu, Ciechanów Miejski Zespół Szkół – kran w kuchni, Ciechanów ul. Rycerska 64 – sklep, kran w hali sprzedaży, Chruszczewo sklep – kran w hali sprzedaży, Kownaty Żądowe sklep-kran na zapleczu.)

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach kontroli sprawdzającej do decyzji HKN-70/19 z dnia 19.06.2019r., spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 Lp. 1 oraz w części C tabela 1 Lp.:1, 2 i tabela 2 Lp.: 3, 6, 8, 9, 11, 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: HKL.6000-2-174/598,599/2019 z 05.07.2019r., HKL.6000-2-174/592,593,594/2019 z 05.07.2019r., HKL.6001-26/885z,886z,887z/2019 z 11.07.2019r., HKL.6000-2-184/632,633,634,635,636,637/2019 z dnia 17.07.2019r., HKL.6000-2-184/638,639,640,641,642/2019 z 17.07.2019r.

*Okresową ocenę jakości wody w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska wydano zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z późn. zm.) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

*Zgodnie z art.12 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2018 poz. 1152 z późn. zm.) wójt ,burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

### Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

#### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) aa

#### Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Wójt Gminy Ciechanów.
3. Wójt Gminy Opinogóra Górna.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
*Wiesława Krawczyk*