



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 25.07.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego Ciechanów –

Stacja Uzdantniania Wody Tysiąclecia (SUW Tysiąclecia)

zaopatrującego w wodę ok. 2550 mieszkańców m. Pęczcin, Pieńki Niechodzkie, Ciechanów Osiedle Zachód (ulice: ul. Tomasz Klonowskiego, ul. Mieczysława Dziemiszewicza „Roja”, ul. Patriotów, ul. Henryka Dobrzańskiego, „Hubala”, ul. Przyleśna, ul. Franciszka Rajkowskiego, ul. Aleksandry Bąkowskiej, ul. Maksymiliana Marii Kolbe, ul. Jadwigi Dziubińskiej, ul. Monte Cassino, ul. Bohaterów Września, ul. Karola Kurpińskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Ludomira Różyckiego, ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Bolesława Biegasa, ul. Henryka Kuny, ul. Aleksandra Chelmańskiego, ul. Wita Stwosza, ul. Jana Matejki, ul. Włodzimierza Wolskiego, ul. Józefa Węgrzyna, ul. Aleksandra Zelwerowicza, ul. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Ludwika Solskiego, ul. Juliusza Osterwy, ul. Stefana Jaracza, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Michała Ogińskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Tadeusza Jureckiego, ul. Kazimierza Grzelakowej, ul. Zenobii Jelińskiej, ul. Bolesława Nodzykowskiego, ul. Graniczna (od ul. Plockiej do sklepu Gram), ul. Żurawskiego, ul. Kratowskiej, ul. Bojanowskiego, ul. Spokojna, ul. Baranowskiego, ul. Dywizjonu303, ul. Dziedzica, Aleja Niepodległości, ul. Plocka (od ul. Granicznej do granic miasta), ul. Zielone Wzgórze, ul. Tysiąclecia.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 22 lipca 2019 r., z wodociągu publicznego Ciechanów – SUW Tysiąclecia.


Wyniki badań wykazały obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii Escherichia Coli i Enterokoków, co pozwoliło na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CIECHANÓW – SUW TYSIĄCLECIA

NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU.

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.



W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie SUW Tysiąclecia i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie**

Wiesława Krawczyk